



„Seitlicher Überstand im Feuchtebereich“

Bei geringer Feuchtebelastung oder der Abgrenzung des Spritzwasserbereiches durch eine Glaswand und Kapillarsperre kann der seitliche Überstand laut ÖNORM B3407 aus technischer Sicht reduziert werden oder entfallen.

Hinweis:

Zum Beispiel: Verfliesung hört genau bei Duschtrennwand auf und man führt eine Kapillarsperre aus, dann kann weder Spritzwasser noch kapillare Feuchtigkeit nach außen dringen. 30 cm Überstand dient als Richtwert, unterschreitet die Abdichtung diesen Bereich minimal, so stellt das aus technischer Sicht keinen Mangel dar.

Stempel

gerichtlich beeideter Sachverständiger

Der Ausschuss der gerichtlich beeideten Sachverständigen für Fliesen, Platten und Mosaik wird organisatorisch vom österreichischen Fliesenverband betreut. Grundsatzbeschlüsse werden durch Abstimmung mit einer 2/3 Mehrheit geltend gemacht. Jeder Grundsatzbeschluss zur öffentlichen Vorlage erhält seine rechtliche Gültigkeit durch Stempel und Unterschrift eines gerichtlich beeideten Sachverständigen aus dem Ausschuss. Kopien sind nicht zugelassen.